DIAGRAMA UNIFILAR
SEM ESCALA



CAIXAS DE INSPEÇÃO - TIPOS E DIMENSÕES



TIPOS	DIMENSÕES INTERNAS		
	"A"	"B"	"C" (mínimo)
CP-01	600	450	600
CP-02	850	600	900
CP-03	1200	900	1200

MALHA DE ATERRAMENTO



ESTRUTURA N3 - TR
COM MEDIÇÃO BT



DETALHE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA



NOTAS:

1. CASO SEJA NECESSÁRIO AMPLIAR A MALHA DE TERRA, AS NOVAS HASTES SERÃO COLOCADAS SEGUNDO DIPOSIÇÃO ANÁLOGA À MOSTRADA NESTE EXEMPLO
2. AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS ENTRE AS HASTES SERÁ DE 3 m, SENDO ELAS SEMPRE COLOCADAS EM CAIXAS DE ALVENARIA, CONFORME DETALHE



NOTAS:

1. As caixas de medição devem ser confeccionadas com chapa de espessura mínima de 1,2mm ou N° 18 U.S.G., a solda deverá ser contínua;
2. Quanto ao acabamento, a caixa deverá ser desengordurada, fosfatizada e pintada eletrostaticamente na cor bege ou cinza.

RESERVADO

Projeto Novo — Adequação de Projeto Aprovado N. _____
Complementação de Projeto Aprovado N. _____ — Substituição de Projeto Aprovado N. _____

REVISÕES	DATA	MOTIVO	RESPONSÁVEL
	15/05/2024	R0 - Início	Engº Civil Ranyelle
		R1 -	
		R2	
		R3	
		R4	

PROJETO / CLIENTE / TÍTULO
PROJETO DE TRANSFORMADOR AÉREO.
300,0 kVA (TRIFÁSICO) - 13.800 / 220-110 V
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Desenho diagramas / Legenda / Notas

LOCAL
PRIMAVERA DO LESTE - MT
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 300, JARDIM PRIMAVERA II

PRANCHA 01 / 02
ÁREA DO TERRENO: xxxxxxx
ÁREA À CONSTRUIR: xxxxxxx

AUTOR DO PROJETO
DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICO
Registro: 52829
CNPJ: 51.183.863/0001-63

PROPRIETÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CNPJ: 24.672.727/0001-83

ESCALA: SEM ESCALA
DATA: MAIO / 2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RANYELLE RODRIGUES BRANDÃO ENGº CIVIL / CREA-MT: 51012
ART: 1220240104194